

Afsnit 8

Teknisk standard

Brandslukning

Kolding og Fredericia Sygehuse

15-11-2012



Indholdsfortegnelse:

58.11 – Sprinkling og brand (rør mm.)	3
---	---

58.0 - Brandslukning	Rev.:	
Emne:	58.11 – Sprinkling og brand (rør mm.)	

Fabrikat/type/materiale:

- Der anvises til de specifikke DBI krav for hospital.
- Installationer udføres som vandtågesprinkling.

Installation/udførelse:

- Der anvises til de specifikke DBI krav for hospital.
- Sprinkling udføres iht. DBI og BR 15 krav.
- Brandskabe skal tilsluttes specielle brandledningsystem.
- Brandslukning systemer tilsluttes CTS (kontakt Teknisk afdeling vedr. tilslutning)

Funktionsafprøvning/test:

- Der anvises til de specifikke DBI krav for hospital.
- Sprinkling udføres iht. DBI og BR 15 krav.

Bemærkninger:

- De anvendte brandskabe skal være godkendte m/30 meter 1 " slanger. Alternativt Type 8 skabe til udvendig montering.

Brandskabe til indvendig montering vælges sammen med teknisk afdeling

- Lukke og betjeningsanordninger skal følge DBI-anvisninger gældende for hospitaler.
- Slangevindere udføres jfr. myndighedskrav og skal være CE-godkendte.
- Tegninger skal være Teknisk Afdeling i hænde elektronisk 10 dage før afleveringen.